



Projekt LIFE16 NAT/PL/000766 LIFE.VISTULA.PL „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oznaczenie sprawy: LF.082.16.2020.PN

Kraków, 24.08.2020 r.

Do

Wykonawców ewentualnie zainteresowanych
udziałem w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Zabezpieczenie wysp na żwirowniach w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)”*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) dalej ustawa pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Zabezpieczenie wysp na żwirowniach w ramach projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)”* wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Jaki kamień należy zastosować do wykonania ubezpieczenia – wykonania opasek brzegowych?

Odpowiedź nr 1:

Kamień przewidziany do zabudowy ma być zgodny z frakcją wskazaną w projekcie i musi spełniać wymagania zgodnie z normą dla kamienia do robót hydrotechnicznych.

Pytanie nr 2:

Przedmiar zawiera pozycje wykoszenia i oczyszczenia terenu ale spora część trzciny do wykoszenia jest we wodzie i nad wodą.

Odpowiedź nr 2:

Wykoszenie – wycięcie trawy i trzcinowiska jak i krzaków (w tym rosnących w wodzie) jest ujęte w pozycjach przedmiarowych:

nr 3 KNNR 10 0606-0300 analogia w opisie. Wykoszenie - wycięcie trawy i trzcinowiska.

nr 4 KNR 2-01 0109-0400 analogia w opisie Ręczne ścinanie i karczowanie uszkodzonych i zniszczonych krzaków w krawędzi skarpy po trasie ubezpieczenia, a oczyszczenie pasa przyskarpowego (w tym z tafli wody) jest ujęte w pozycji przedmiarowej:

nr 1 Kalkulacja indywidualna w opisie Oczyszczenie terenu w części przyskarpowej w pasie około 4m z (korzeni dłużyc, kęp, gałęzi, krzaków) odłożeniem poza teren robót na wyspę i ponowne rozścielenie - maskowanie terenu . Warunki realizacji robót utrudnione.

Pytanie nr 3:

Czy dębowy okraglak ma być okorowany czy nie i czy jest wskazany gatunek dęba?

Odpowiedź nr 3:

Okraglak dębowy ma być okorowany o grubości nie mniejszej w najcieńszym miejscu jak 0,25 cm co do gatunku brak wskazań.

Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W REGIONALNYM
REGIONALNY KONTROLER WAT

mgr Małgorzata Marasik-Juda