



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KRAKOWIE**

OO.4210.23.2013.RO

Kraków, dnia 14 maja 2015 r.

**P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami),

**postanawiam na wniosek Strony**

dokonać sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 03 kwietnia 2014 r. znak: OO.4210.23.2013.RO o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „**Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże, stanowiącej linię zasilającą podstację trakcyjną Podłęże**”, poprzez korektę:

**I. punktu 1a)** w Uzasadnieniu powyższej decyzji, poprzez nadanie jednolitej treści:

„**1. Rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia z uwzględnieniem:**

**a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno – kablowej o napięciu znamionowym 110 kV, łączącej Główny Punkt Zasilania „Wanda” (na terenie Krakowa – Nowej Huty) z Podstacją Trakcyjną „Podłęże” w m. Podłęże w Gminie Niepołomice.

Na terenie miasta Krakowa, projektowana linia 110 kV przebiegać będzie przez następujące działki ewidencyjne:

Obręb 42 Nowa Huta: 71.

Obręb 43 Nowa Huta: 36/8, 36/9, 42, 44, 3/6, 59/6, 60/2, 61/1, 61/2, 62, 63, 76/16, 94, 95, 96/4, 96/3, 96/2.

Obręb 108 Podgórze: 537, 106, 105, 104, 136, 547, 202, 200, 198, 196, 197, 548, 249, 248, 332, 330, 331, 538, 355, 356.

Na terenie gminy Wieliczka, projektowana linia przebiegać będzie przez następujące działki ewidencyjne:

Obręb 0001 Brzegi: 4/2, 4/1, 26, 27, 40, 41, 45/1, 46, 72, 73, 70, 86, 71, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2, 80, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 530, 103/2, 106/2, 107/1, 107/2, 599/1, 423/2, 600/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 448/1, 450, 451, 452, 273, 517.

Obręb 0013 Kokotów: 4/8, 4/7, 4/3, 8, 15, 35, 36, 40, 42, 43, 302/1, 482/5, 484/19, 606/1, 580/2, 607/1, 607/3, 608/1, 608/2, 608/4, 609/1, 611/1, 612/1, 620/1, 620/2, 621, 622/3, 622/5, 624/1, 625.

Obręb 0028 Węgrzce Wielkie: 975, 976, 977, 978, 979/1, 980, 981/3, 983, 982, 984, 1037, 1038/1, 2010, 1190, 1039/3, 2009.

Na terenie gminy Niepołomice, projektowana linia przebiegać będzie przez następujące działki ewidencyjne:

Obręb 0011 Zakrzów: 59/1, 1/18, 88/4.

Obręb 0003 Podłęże: 148, 151, 7, 190/1, 184, 198/1, 197/1, 208/1.

Natomiast **napowietrzne odcinki linii 110 kV** (przedsięwzięcie wymagające decyzji środowiskowej) wraz z obszarem oddziaływania, przebiegać będą przez następujące działki ewidencyjne:

**Kraków, obręb 108 Podgórze: 196, 197, 548, 249, 248, 332, 330, 331, 538, 355, 356;**

**Gmina Wieliczka:**

obręb 0001 Brzegi: 4/2, 4/1, 26, 27, 40, 41, 45/1, 46, 72, 73, 70, 86, 71, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2, 80, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 530, 103/2, 106/2, 107/1, 107/2, 599/1, 423/2, 600/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 448/1, 450, 451, 452;

obręb 0013 Kokotów: 302/1, 482/5, 484/19, 606/1, 580/2, 607/1, 607/3, 608/1, 608/2, 608/4, 609/1, 611/1, 612/1, 620/1, 620/2, 621, 622/3, 622/5, 624/1, 625;

obręb 0028 Węgrzce Wielkie: 975, 976, 977, 978, 979/1, 980, 981/3, 983, 982, 984, 1037, 2010, 1038/1, 1190, 1039/3, 2009;

**Gmina Niepołomice:**

obręb 0011 Zakrzów: 59/1, 1/18, 88/4;

obręb 0003 Podłęże: 148, 151, 7, 190/1, 184, 198/1, 197/1.

Przedmiotowa linia elektroenergetyczna będzie dzielić się na pięć odcinków:

- **Odcinek I:** linia 110 kV, jako jednotorowa podziemna linia kablowa, bierze swój początek na bramce liniowej w rozdzielni istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Wanda, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Giedroycia, na działce ew. nr 36/8 obr. 43 Nowa Huta. Trasa linii kablowej biegnąc w kierunku południowym przekracza koryto rzeki Wisły i kończy się na projektowanym elektroenergetycznym słupie kablowo – napowietrznym zlokalizowanym na działce nr 196 obr. 108 Podgórze - Miasto Kraków (długość odcinka 2139 m).

- **Odcinek II:** linia 110 kV, jako jednotorowa linia napowietrzna, zaczyna się od słupa kablowo – napowietrznego na działce nr 196 obr. 108 Podgórze i biegnie w kierunku południowym, wzdłuż istniejącej linii 220 kV, wkraczając na obszar gminy Wieliczka, obr. 0001 Brzegi, gdzie kończy swoją trasę na słupie kablowo – napowietrznym zlokalizowanym na granicy działek nr 451 i 452 (długość odcinka 2093 m).

- **Odcinek III:** linia 110 kV, ponownie jako jednotorowa podziemna linia kablowa prowadzona jest trasą od słupa kablowo – napowietrznego z granicy działek 451 i 452 obr. 0001 Brzegi, pod korytem rzeki Serafy i Drwiny, biegnąc w kierunku południowo – zachodnim i południowym przekracza linię kolejową nr E30 i kończy się na słupie kablowo – napowietrznym zlokalizowanym pomiędzy linią kolejową i autostradą A4, na działce nr 482/5 obr. 0013 Kokotów (długość odcinka 1573 m).

- **Odcinek IV:** od słupa kablowo – napowietrznego z działki nr 482/5 obr. 0013 Kokotów, linia 110 kV projektowana jest jako dwutorowa linia napowietrzna i prowadzona jest

w kierunku wschodnim, przebiegając pasem terenu pomiędzy linią kolejową E30 i autostradą A4. Po przekroczeniu obrębu 0028 Węgrzce Wielkie, linia wchodzi w obszar gminy Niepołomice obr. 0011 Zakrzów, biegnąc wciąż wzdłuż linii kolejowej E30. Po przekroczeniu granicy z obrębem 0003 Podłęże, trasa linii 110 kV skręca na południe i południowy – wschód, kończąc swój odcinek napowietrzny na słupie kablowo – napowietrzny zlokalizowanym przy wschodniej granicy działki nr 197/1 obr. 0003 Podłęże (długość odcinka 5296 m).

- **Odcinek V:** linia 110 kV, jako dwutorowa podziemna linia kablowa biegnie od ostatniego słupa do modernizowanej stacji PT Podłęże na działce nr 7 obr. 0003 Podłęże (długość odcinka 46 m).

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV w odcinku II – jednotorowym, zbudowana będzie z wykorzystaniem 9 słupów stalowych pełnościennych (rurowych) – maksymalna powierzchnia zajmowana przez stanowisko jednego słupa wynosi  $5 \text{ m}^2$ , zajmując łącznie nie więcej niż  $45 \text{ m}^2$ . Przewiduje się, że powierzchnia terenu pod projektowaną linię 110 kV w odcinku II – jednotorowym, przy szerokości pasa pod linią na słupach rurowych 4,2 m, wyniesie: nie więcej niż  $8820 \text{ m}^2 = 0,882 \text{ ha}$

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV w odcinku IV – dwutorowym, zbudowana będzie z wykorzystaniem 22 słupów stalowych pełnościennych (rurowych) – zajmując łącznie nie więcej niż  $110 \text{ m}^2$ . Powierzchnia terenu pod projektowaną linię 110 kV w odcinku IV – dwutorowym, przy szerokości pasa pod linią na słupach rurowych 6,0 m, wyniesie nie więcej niż  $31800 \text{ m}^2 = 3,18 \text{ ha}$ .”

**II. załącznika nr 1 do decyzji z dnia 03 kwietnia 2014 r. znak: OO.4210.23.2013.RO o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże, stanowiącej linię zasilającą podstację trakcyjną Podłęże”, poprzez nadanie jednolitej treści:**

**„Załącznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 03 kwietnia 2014 r. znak: OO.4210.23.2013.RO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda - PT Podłęże, stanowiącej linię zasilającą podstację trakcyjną Podłęże”, które realizowane będzie na terenie Miasta Krakowa oraz Gminy Wieliczka i Niepołomice, a jej łączna długość wyniesie poniżej 15 km (11,152 km, w tym część napowietrzna 7,388 km), przy czym przebiegać będzie częściowo poprzez tereny zamknięte PKP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. póź. 1287 z późn. zm.),**

## **Charakterystyka Przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej o napięciu znamionowym 110 kV, łączącej Główny Punkt Zasilania „Wanda” (na terenie Krakowa - Nowej Huty) z Podstacją Trakcyjną „Podłęże” w m. Podłęże w Gminie Niepołomice. Realizowane będzie ono na terenie miasta Krakowa oraz gminy Wieliczka i Niepołomice. Linia ta zostanie zbudowana dla potrzeb zasilania modernizowanej sieci

trakcyjnej linii kolejowej E30 i będzie kluczową inwestycją dla powodzenia projektu „Pendolino”.

**Napowietrzne odcinki linii 110 kV** (przedsięwzięcie wymagające decyzji środowiskowej) wraz z obszarem oddziaływania, przebiegać będą przez następujące działki ewidencyjne: **Kraków, obręb 108 Podgórze: 196, 197, 548, 249, 248, 332, 330, 331, 538, 355, 356;**

**Gmina Wieliczka:**

**obręb 0001 Brzegi: 4/2, 4/1, 26, 27, 40, 41, 45/1, 46, 72, 73, 70, 86, 71, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2, 80, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 530, 103/2, 106/2, 107/1, 107/2, 599/1, 423/2, 600/2, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 448/1, 450, 451, 452;**

**obręb 0013 Kokotów: 302/1, 482/5, 484/19, 606/1, 580/2, 607/1, 607/3, 608/1, 608/2, 608/4, 609/1, 611/1, 612/1, 620/1, 620/2, 621, 622/3, 622/5, 624/1, 625;**

**obręb 0028 Węgrzce Wielkie: 975, 976, 977, 978, 979/1, 980, 981/3, 983, 982, 984, 1037, 2010, 1038/1, 1190, 1039/3, 2009;**

**Gmina Niepołomice:**

**obręb 0011 Zakrzów: 59/1, 1/18, 88/4;**

**obręb 0003 Podłęże: 148, 151, 7, 190/1, 184, 198/1, 197/1.**

Przedmiotowa linia elektroenergetyczna będzie dzielić się na pięć odcinków:

- **Odcinek I:** linia 110 kV, jako jednotorowa podziemna linia kablowa, bierze swój początek na bramce liniowej w rozdzielni istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Wanda, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Giedroycia, na działce ew. nr 36/8 obr. 43 Nowa Huta. Trasa linii kablowej biegnąc w kierunku południowym przekracza koryto rzeki Wisły i kończy się na projektowanym elektroenergetycznym słupie kablowo - napowietrznym zlokalizowanym na działce nr 196 obr. 108 Podgórze - Miasto Kraków (długość odcinka 2139 m).

- **Odcinek II:** linia 110 kV, jako jednotorowa linia napowietrzna, zaczyna się od słupa kablowo - napowietrznego na działce nr 196 obr. 108 Podgórze i biegnie w kierunku południowym, wzdłuż istniejącej linii 220 kV, wkraczając na obszar gminy Wieliczka, obr. 0001 Brzegi, gdzie kończy swoją trasę na słupie kablowo - napowietrznym zlokalizowanym na granicy działek nr 451 i 452 (długość odcinka 2093 m).

- **Odcinek III:** linia 110 kV, ponownie jako jednotorowa podziemna linia kablowa prowadzona jest trasą od słupa kablowo - napowietrznego z granicy działek 451 i 452 obr. 0001 Brzegi, pod korytem rzeki Serafy i Drwiny, biegnąc w kierunku południowo - zachodnim i południowym przekracza linię kolejową nr E30 i kończy się na słupie kablowo - napowietrznym zlokalizowanym pomiędzy linią kolejową i autostradą A4, na działce nr 482/5 obr. 0013 Kokotów (długość odcinka 1573 m).

- **Odcinek IV:** od słupa kablowo - napowietrznego z działki nr 482/5 obr. 0013 Kokotów, linia 110 kV projektowana jest jako dwutorowa linia napowietrzna i prowadzona jest w kierunku wschodnim, przebiegając pasem terenu pomiędzy linią kolejową E30 i autostradą A4. Po przekroczeniu obrębu 0028 Węgrzce Wielkie, linia wchodzi w obszar gminy Niepołomice obr. 0011 Zakrzów, biegnąc wciąż wzdłuż linii kolejowej E30. Po przekroczeniu granicy z obrębem 0003 Podłęże, trasa linii 110 kV skręca na południe i południowy - wschód, kończąc swój odcinek napowietrzny na słupie kablowo - napowietrznym zlokalizowanym przy wschodniej granicy działki nr 197/1 obr. 0003 Podłęże (długość odcinka 5296 m).

- **Odcinek V:** linia 110 kV, jako dwutorowa podziemna linia kablowa biegnie od ostatniego słupa do modernizowanej stacji PT Podłęże na działce nr 7 obr. 0003 Podłęże (długość odcinka 46 m).

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV w odcinku II jednotorowym, zbudowana będzie z wykorzystaniem 9 słupów stalowych pełnościennych (rurowych), a w odcinku IV - dwutorowym, zbudowana będzie z wykorzystaniem 22 słupów stalowych pełnościennych (rurowych).

Obszar, przez który przebiega projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV w odcinku IV - dwutorowym - stanowi: teren zamknięty PKP oraz teren pasa drogowego autostrady A4, teren Lasów Państwowych, nieużytki. Obszar znajdujący się pomiędzy linią kolejową oraz autostradą porasta roślinność ruderalna, sporadycznie znajdują się nieliczne zadrzewienia i zakrzewienia. Na odcinku linii biegnącym w Gminie Niepołomice obręb Zakrzów, linia napowietrzna będzie przekraczała grunty leśne znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych, w głównej mierze porośnięte drzewami liściastymi.

Planowana inwestycja przebiega w większości terenem oddalonym od jakiegokolwiek zabudowy mieszkalnej. Najbliżej usytuowany w stosunku do projektowanej linii budynek mieszkalny znajduje się w odległości 19 m od niej (na dz. nr 185/1 obr. Podłęże).

Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nie uniemożliwi dotychczasowego sposobu wykorzystania terenów rolniczych, z wyjątkiem miejsc posadowienia słupów nośnych.”

## UZASADNIENIE

Inwestor - PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, działając poprzez PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków – pełnomocnika pana Aleksandra Olecha, ul. Dobrego Pasterza 187/2, 31-416 Kraków, pismem z dnia z dnia 04 maja 2015 r. znak: EEP/TP/15/05/126 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o skorygowanie treści decyzji z dnia 03 kwietnia 2014 r. znak: OO.4210.23.2013.RO, o pominięte działki ewidencyjne nr 607/3 i 608/4 z obrębu 0013 Kokotów, przez które przebiega projektowana linia elektroenergetyczna.

W związku z powyższym, tutejszy Organ dokonał ponownej analizy materiału dowodowego dołączonego do wniosku Inwestora z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej 110 kV relacji GPZ Wanda – PT Podłęże, stanowiącej linię zasilającą podstację trakcyjną Podłęże*”.

Z analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i map ewidencyjnych dołączonych do wniosku Inwestora z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej wynika, iż pominięte działki ewidencyjne nr 607/3 i 608/4 z obrębu 0013 Kokotów, przez które przebiega projektowana linia elektroenergetyczna, zostały uwzględnione w części graficznej, a zatem mogą być przedmiotem sprostowania oczywistej omyłki na mocy art. 113 § 1 kpa.

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.



Regionalny  
Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie

mgr Rafał Rostecki

#### Otrzymują:

1. PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków;
2. P. Aleksander Olech, ul. Dobrego Pasterza 187/2, 31-416 Kraków (pełnomocnik);
3. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 Kpa (UMiG Wieliczka);
4. Tablica ogłoszeń RDOŚ w Krakowie + Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie;
5. OO. RO, a/a;